

自己適合宣言書

ブリカチューブ

JIS Q 1000に基づく自己適合宣言書

管理番号： 技 TPT545

発行者の名称： 株式会社 三桂製作所
発行者の住所： 東京都大田区下丸子 4 丁目 21 番 1 号

宣言の対象：商品名 1)ブリカチューブ(金属製可とう電線管) Type PZ
2)防水ブリカチューブ(ビニル被覆金属製可とう電線管) Type PV
3)耐寒防水ブリカチューブ(ビニル被覆金属製可とう電線管) Type PE

上記の宣言の対象は、次の JIS の要求事項に適合している：
<JIS 番号> <規格名称> <発効年月日>
JIS C 8309 金属製可とう電線管 2019 年 3 月 20 日

追加情報： 自己適合宣言の試験文書として、技 SPT031「ブリカチューブの自己適合宣言 支援文書」
用意しておりますので、必要に応じてご請求してください。

問い合わせ先：担当部署)品質保証部
担 当 者)部長 峯 敏勝 又は 戸田 有亮
電話番号) 03-3758-2756 Fax 番号) 03-6715-0137
E メールアドレス) t-mine@sankei-ss.co.jp yusuke-toda@sankei-ss.co.jp

代表者又は代理者の署名： 峯 敏勝

(発行場所及び発行日) 株式会社 三桂製作所 2023 年 12 月 21 日発行
(氏名、役職名) 峯 敏勝 取締役部長

この文書は、JIS Q 1000 に基づき作成された自己適合宣言書である。

JIS Q 1000に基づく自己適合宣言書

管理番号： 技 TPT701

発行者の名称： 株式会社 三桂製作所
発行者の住所： 東京都大田区下丸子 4 丁目 21 番 1 号

宣言の対象：商品名 1)ブリカチューブ用コネクタ BG
2)ブリカチューブ用コネクタ BC
3)防水ブリカチューブ用コネクタ WBG
4)防水ブリカチューブ用コネクタ WBC
5)ブリカチューブ用コンビネーションカップリング KG
6)ブリカチューブ用コンビネーションカップリング KC
7)ブリカチューブ用コンビネーションカップリング VKC
8)防水ブリカチューブ用コンビネーションカップリング WUG
9)防水ブリカチューブ用コンビネーションカップリング WUC

上記の宣言の対象は、次の JIS の要求事項に適合している：
<JIS 番号> <規格名称> <発効年月日>
JIS C 8350 金属製可とう電線管用附属品 1999 年 4 月 20 日

追加情報： 自己適合宣言の試験文書として、技 SPT096「ブリカチューブ附属品の自己適合宣言 支援文書」
用意しておりますので、必要に応じてご請求してください。

問い合わせ先：担当部署)品質保証部
担 当 者)部長 峯 敏勝 又は 戸田 有亮
電話番号) 03-3758-2756 Fax 番号) 03-6715-0137
E メールアドレス) t-mine@sankei-ss.co.jp yusuke-toda@sankei-ss.co.jp





代表者又は代理者の署名： 峯 敏勝

(発行場所及び発行日) 株式会社 三桂製作所 2023 年 12 月 21 日発行
(氏名、役職名) 峯 敏勝 取締役部長

この文書は、JIS Q 1000 に基づき作成された自己適合宣言書である。




早見表

ブリカチューブ

形状	特長／内容	材質／色	使用温度範囲	掲載頁
標準品ブリカ(非防水)PZ 	○ JIS C 8309に適合する 金属製可とう電線管 ○ 屋内配線用	外 層：亜鉛めっき鋼帯 中間層：鋼帯 内 層：耐水紙	- 40℃～105℃	255
標準防水ブリカ PV 	○ JIS C 8309に適合する ビニル被覆金属製可とう 電線管 ○ 標準(耐候)ビニル被覆 ○ 屋外用	被覆層：PVC 外 層：亜鉛めっき鋼帯 中間層：鋼帯 内 層：耐水紙	- 20℃～60℃	256
耐候／耐寒防水ブリカ PE 	○ JIS C 8309に適合する ビニル被覆金属製可とう 電線管 ○ 耐候／耐寒ビニル被覆 ○ 屋外用	塩化ビニル 亜鉛めっき鋼帯 鋼 帯 耐水紙	- 40℃～60℃	256
新製品 環境配慮／高難燃ブリカ PEC 	○ 環境配慮型被覆金属製 可とう電線管 ○ 環境配慮品 ○ 高難燃／耐候／耐熱／耐寒 ○ 屋外用 ○ ハロゲンフリー	被覆層：環境に配慮した被覆素材(TPE) 外 層：亜鉛めっき鋼帯 中間層：鋼帯 内 層：耐水紙	- 40℃～90℃	257

ブリカチューブの附属品



標準型附属品

用途 名称	形状	掲載頁
ブリカ切断用 ナイフ		255
接地用 ラジアスクランプ		259
ロックアウト 接続用 コネクタ		260
		261
		262
		263
		264
電気機器 接続用 コネクタ		264
		264
ブリカ相互接続用 カップリング		265



標準型附属品

用途 名称	形状	掲載頁
G管、C管接続用 コンビネーション カップリング		265
		266
		268
ブリカ端保護用 絶縁プッシング		267
ブリカ固定用 サドル		268

防水型附属品

用途 名称	形状	掲載頁
ロックアウト 接続用 コネクタ		270
		271
		272

防水型附属品

用途 名称	形状	掲載頁
電気機器 接続用 コネクタ		273
		273
ブリカ相互接続用 カップリング		274
G管、C管接続用 コンビネーション カップリング		274
		275
PLP管接続用 コンビネーション カップリング		276
水抜き式 ブリカ相互接続用 カップリング		277
管固定用 サドル		277

ステンレス製

ステンレス製ブリカチューブ及び附属品は、商品
分類名「サンバイブ」313～316頁のステンレス
製ブリカチューブをご参照下さい。