

頁	商品名	修正内容	修正後
255	プリカチューブ 標準プリカ PZ	修正 3343213023XX ●外層に亜鉛めっき鋼帯、中間層に鋼帯、内層に耐水紙を用いた管にひだ付けした構造です。 ●特定電気用品以外の電気用品なのでコンクリート埋設はもとより、特殊場所を除いた乾燥した場所の低圧屋内配線に鋼製電線管と同様に施設できます。 ●電線は、IV電線／ケーブル等がご使用できます。 ●付属品は、標準プリカ用の付属品をご使用下さい。 ●JIS C 8461-1 による分類コード：33432140231X ●255 頁の「曲げ半径についての注意点」をご参照下さい。 プリカ端末のエッジ、バリに触れると怪我をする恐れがありますので、取り扱いにご注意下さい。	●外層に亜鉛めっき鋼帯、中間層に鋼帯、内層に耐水紙を用いた管にひだ付けした構造です。 ●特定電気用品以外の電気用品なのでコンクリート埋設はもとより、特殊場所を除いた乾燥した場所の低圧屋内配線に鋼製電線管と同様に施設できます。 ●電線は、IV電線／ケーブル等がご使用できます。 ●付属品は、標準プリカ用の付属品をご使用下さい。 ●JIS C 8461-1 による分類コード：3343213023XX ●255 頁の「曲げ半径についての注意点」をご参照下さい。 プリカ端末のエッジ、バリに触れると怪我をする恐れがありますので、取り扱いにご注意下さい。
256	プリカチューブ 標準防水プリカ PV	修正 33312165X31X ●標準防水プリカは、標準プリカ(型式PZ)の外側に軟質ポリ塩化ビニル(PVC)を被覆した構造です。 ●電線は、IV電線／ケーブル等がご使用できます。 ●付属品は、防水プリカ用の付属品をご使用下さい。 ●JIS C 8461-1 による分類コード：33312366X31X ●255 頁の「曲げ半径についての注意点」をご参照下さい。 プリカ端末のエッジ、バリに触れると怪我をする恐れがありますので、取り扱いにご注意下さい。	●標準防水プリカは、標準プリカ(型式PZ)の外側に軟質ポリ塩化ビニル(PVC)を被覆した構造です。 ●電線は、IV電線／ケーブル等がご使用できます。 ●付属品は、防水プリカ用の付属品をご使用下さい。 ●JIS C 8461-1 による分類コード：33312165X31X ●255 頁の「曲げ半径についての注意点」をご参照下さい。 プリカ端末のエッジ、バリに触れると怪我をする恐れがありますので、取り扱いにご注意下さい。
	プリカチューブ 耐寒・耐候防水プリカ PE	修正 33412165X31X ●耐寒・耐候防水プリカは、標準プリカ(型式PZ)の外側に軟質ポリ塩化ビニル(PVC)を被覆した構造です。 ●寒冷地及び屋外にご使用下さい。 ●電線は、IV電線／ケーブル等がご使用できます。 ●付属品は、防水プリカ用の付属品をご使用下さい。 ●JIS C 8461-1 による分類コード：33412366X31X ●255 頁の「曲げ半径についての注意点」をご参照下さい。 プリカ端末のエッジ、バリに触れると怪我をする恐れがありますので、取り扱いにご注意下さい。	●耐寒・耐候防水プリカは、標準プリカ(型式PZ)の外側に軟質ポリ塩化ビニル(PVC)を被覆した構造です。 ●寒冷地及び屋外にご使用下さい。 ●電線は、IV電線／ケーブル等がご使用できます。 ●付属品は、防水プリカ用の付属品をご使用下さい。 ●JIS C 8461-1 による分類コード：33412165X31X ●255 頁の「曲げ半径についての注意点」をご参照下さい。 プリカ端末のエッジ、バリに触れると怪我をする恐れがありますので、取り扱いにご注意下さい。
257	プリカチューブ 環境配慮 / 高難燃 プリカチューブ PEC	修正 33312165X31X ●環境配慮/高難燃プリカは、標準プリカ(型式PZ)の外側にノンハロゲン、燃えにくい、環境に配慮した素材(TPE)を被覆した構造です。 ●電線は、IV電線／ケーブル等がご使用できます。 ●付属品は、防水プリカ用の付属品をご使用下さい。 ●JIS C 8461-1 による分類コード：33312366X31X ●国土交通省 新技術情報提供システム「NETIS」に登録されました。(2023 年 10 月 26 日) ●255 頁の「曲げ半径についての注意点」をご参照下さい。 プリカ端末のエッジ、バリに触れると怪我をする恐れがありますので、取り扱いにご注意下さい。	●環境配慮/高難燃プリカは、標準プリカ(型式PZ)の外側にノンハロゲン、燃えにくい、環境に配慮した素材(TPE)を被覆した構造です。 ●電線は、IV電線／ケーブル等がご使用できます。 ●付属品は、防水プリカ用の付属品をご使用下さい。 ●JIS C 8461-1 による分類コード：33312165X31X ●国土交通省 新技術情報提供システム「NETIS」に登録されました。(2023 年 10 月 26 日) ●255 頁の「曲げ半径についての注意点」をご参照下さい。 プリカ端末のエッジ、バリに触れると怪我をする恐れがありますので、取り扱いにご注意下さい。

頁	商品名	修正内容	修正後
260	プリカチューブ 標準プリカ用附属品 ノックアウト用 コネクタ BG BC	修正 ●プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するための非ユニオン式のコネクタです。 ●プリカチューブの接続は、ねじ込み方式です。 ●鋼 (SPHC) 製のロックナットを附属しています。 ●プリカチューブとコネクタの引張力は 500N (JIS C 8461-22 の分類コードは 3 ミディアム) です。 ●JIS C 8461-1 による分類コード: X35521402310 (PBM を除く) X355X13023X0	●プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するための非ユニオン式のコネクタです。 ●プリカチューブの接続は、ねじ込み方式です。 ●鋼 (SPHC) 製のロックナットを附属しています。 ●プリカチューブとコネクタの引張力は 500N (JIS C 8461-22 の分類コードは 3 ミディアム) です。 ●JIS C 8461-1 による分類コード: X355X13023X0 (PBM を除く)
261	プリカチューブ 標準プリカ用附属品 ノックアウト用 コネクタ UBG UBC	修正 ●プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタです。 ●プリカチューブの接続は、ユニオン式です。 ●鋼 (SPHC) 製のロックナットを附属しています。 ●プリカチューブとコネクタの引張力は500N (JIS C 8461-22 の分類コードは3ミディアム) です。 ●JIS C 8461-1による分類コード: X34221402310 X342X13023X0	●プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタです。 ●プリカチューブの接続は、ユニオン式です。 ●鋼 (SPHC) 製のロックナットを附属しています。 ●プリカチューブとコネクタの引張力は500N (JIS C 8461-22 の分類コードは3ミディアム) です。 ●JIS C 8461-1による分類コード: X342X13023X0
262	プリカチューブ 標準プリカ用附属品 ノックアウト用 コネクタ U90BG U90BC	修正 ●プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するための90°形です。 ●プリカチューブの接続は、ユニオン式です。 ●鋼 (SPHC) 製のロックナットを附属しています。 ●プリカチューブとコネクタの引張力は 500N (JIS C 8461-22 の分類コードは 3 ミディアム) です。 ●JIS C 8461-1 による分類コード: X34221402310 X342X13023X0	●プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するための90°形です。 ●プリカチューブの接続は、ユニオン式です。 ●鋼 (SPHC) 製のロックナットを附属しています。 ●プリカチューブとコネクタの引張力は 500N (JIS C 8461-22 の分類コードは 3 ミディアム) です。 ●JIS C 8461-1 による分類コード: X342X13023X0
263	プリカチューブ 標準プリカ用附属品 ノックアウト用 コネクタ U45BG	修正 ●プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するための45°形です。 ●プリカチューブの接続は、ユニオン式です。 ●鋼 (SPHC) 製のロックナットを附属しています。 ●プリカチューブとコネクタの引張力は500N (JIS C 8461-22 の分類コードは3ミディアム) です。 ●JIS C 8461-1による分類コード: X34221402310 X342X13023X0	●プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するための45°形です。 ●プリカチューブの接続は、ユニオン式です。 ●鋼 (SPHC) 製のロックナットを附属しています。 ●プリカチューブとコネクタの引張力は500N (JIS C 8461-22 の分類コードは3ミディアム) です。 ●JIS C 8461-1による分類コード: X342X13023X0

頁	商品名	修正内容	修正後
264	プリカチューブ 標準プリカ用附属品 電気機器接続用コネクタ UOG U900G U450G	修正 X342X13023X0 ●プリカチューブをリミットスイッチ等に接続するためのコネクタには、90°形、45°形のコネクタには、方向を決める亜鉛ダイカスト(ZD)が付属しています。 ●プリカチューブの接続はユニオン式です。 ●プリカチューブとコネクタの引張力は 500N(JIS C 8461-22 の 3ミディウム) です。 ●JIS C 8461-1 による分類コード：X35521402310	●プリカチューブをリミットスイッチ等の電気機器に接続するためのコネクタには、方向を決める亜鉛ダイカスト(ZD)が付属しています。 ●プリカチューブの接続はユニオン式です。 ●プリカチューブとコネクタの引張力は 500N(JIS C 8461-22 の 3ミディウム) です。 ●JIS C 8461-1 による分類コード：X342X13023X0
265	プリカチューブ 標準プリカ用附属品 カップリング PC	修正 X355X13023X0 ●プリカチューブ相互を接続するためのねじ込み式のカップリングです。 ●プリカチューブとカップリングの引張力は500N(JIS C 8461-22の分類コードは3ミディウム)です。 ●JIS C 8461-1 による分類コード：X35521402310	●プリカチューブ相互を接続するためのねじ込み式のカップリングです。 ●プリカチューブとカップリングの引張力は500N(JIS C 8461-22の分類コードは3ミディウム)です。 ●JIS C 8461-1 による分類コード：X355X13023X0
266	プリカチューブ 標準プリカ用附属品 コンビネーションカップリング KG KC	修正 X355X13023X0 ●プリカチューブ及び鋼製電線管の接続は、両方共にねじ込み式です。 ●JIS C 8461-1 による分類コード：X35521402310	●プリカチューブとねじ付き鋼製電線管を接続するためのねじ込み式のコンビネーションカップリングです。 ●プリカチューブ及び鋼製電線管の接続は、両方共にねじ込み式です。 ●JIS C 8461-1 による分類コード：X355X13023X0
266	プリカチューブ 標準プリカ用附属品 コンビネーションカップリング UKG UKC	修正 X355X13023X0 ●プリカチューブとねじ付き鋼製電線管を接続するためのコンビネーションカップリングです。 ●プリカチューブの接続はユニオン式、鋼製電線管の接続は、ねじ込み式です。 ●プリカチューブとカップリングの引張力は500N(JIS C 8461-22の分類コードは3ミディウム)です。 ●JIS C 8461-1による分類コード：X35521402310	●プリカチューブとねじ付き鋼製電線管を接続するためのコンビネーションカップリングです。 ●プリカチューブの接続はユニオン式、鋼製電線管の接続は、ねじ込み式です。 ●プリカチューブとカップリングの引張力は500N(JIS C 8461-22の分類コードは3ミディウム)です。 ●JIS C 8461-1による分類コード：X355X13023X0

頁	商品名	修正内容	修正後
266	プリカチューブ 標準プリカ用附属品 コンビネーション カップリング VKC	●プリカチューブと鋼製電線管を接続するためのコンビネーションカップリングです。 ●プリカチューブの接続はねじ込み式、鋼製電線管の接続は、トルク小ねじ止め式です。 ●プリカチューブとカップリングの引張力は500N(JIS C 8461-22の分類コードは3ミディアム)です。 ●本製品に使用しているトルク小ねじは単品で販売しております。商品分類名「サンパーツ」361 頁の X355X13023X0 ●電線管とカップリングの引張力は#10~30にあって 500N (JIS C 8461-22 の分類コードは3 ミディアム)、#38 以上は 1000N(JIS C 8461-22 の分類コードは4 ヘビー) です。 ●鋼製電線管はねじを切らずにご使用下さい。 ●JIS C 8461-1による分類コード:X35521402310(PKIを除く)	●プリカチューブと鋼製電線管を接続するためのコンビネーションカップリングです。 ●プリカチューブの接続はねじ込み式、鋼製電線管の接続は、トルク小ねじ止め式です。 ●プリカチューブとカップリングの引張力は500N(JIS C 8461-22の分類コードは3ミディアム)です。 ●本製品に使用しているトルク小ねじは単品で販売しております。商品分類名「サンパーツ」361 頁の SPPA409をご参照下さい。 ●電線管とカップリングの引張力は#10~30にあって 500N (JIS C 8461-22 の分類コードは3 ミディアム)、#38 以上は 1000N(JIS C 8461-22 の分類コードは4 ヘビー) です。 ●鋼製電線管はねじを切らずにご使用下さい。 ●JIS C 8461-1による分類コード:X355X13023X0(PKIを除く)
270	プリカチューブ 防水プリカ用附属品 ノックアウト用 防水コネクタ WBG WBC WBM	●プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタです。 ●プリカチューブの接続は、ユニオン式です。 ●鋼 (SPHC) 製のロックナットを附属しています。 ●プリカチューブとコネクタの引張力は 500N(JIS C 8461-22 の分類コードは3 ミディアム) です。 ●JIS C 8461-1 による分類コード: X34221662310	●プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタです。 ●プリカチューブの接続は、ユニオン式です。 ●鋼 (SPHC) 製のロックナットを附属しています。 ●プリカチューブとコネクタの引張力は 500N(JIS C 8461-22 の分類コードは3 ミディアム) です。 ●JIS C 8461-1 による分類コード: X342X16523X0
271	プリカチューブ 防水プリカ用附属品 ノックアウト用 防水コネクタ W90BG W90BC	●防水プリカをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタです。 ●プリカチューブの接続は、ユニオン式です。 ●鋼 (SPHC) 製のロックナットを附属しています。 ●プリカチューブとコネクタの引張力は 500N(JIS C 8461-22 の分類コードは3 ミディアム) です。 ●JIS C 8461-1 による分類コード: X34221662310	●防水プリカをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタです。 ●プリカチューブの接続は、ユニオン式です。 ●鋼 (SPHC) 製のロックナットを附属しています。 ●プリカチューブとコネクタの引張力は 500N(JIS C 8461-22 の分類コードは3 ミディアム) です。 ●JIS C 8461-1 による分類コード: X342X16523X0
272	プリカチューブ 防水プリカ用附属品 ノックアウト用 防水コネクタ W45BG	●防水プリカをボックス類のノックアウトに接続するための 45°形のコネクタです。 ●プリカチューブの接続は、ユニオン式です。 ●鋼 (SPHC) 製のロックナットを附属しています。 ●プリカチューブとコネクタの引張力は 500N (JIS C 8461-22 の分類コードは3 ミディアム) です。 ●JIS C 8461-1 による分類コード: X34221662310	●防水プリカをボックス類のノックアウトに接続するための 45°形のコネクタです。 ●プリカチューブの接続は、ユニオン式です。 ●鋼 (SPHC) 製のロックナットを附属しています。 ●プリカチューブとコネクタの引張力は 500N (JIS C 8461-22 の分類コードは3 ミディアム) です。 ●JIS C 8461-1 による分類コード: X342X16523X0

頁	商品名	修正内容	修正後
273	プリカチューブ 防水プリカ用附属品 電気機器接続用 防水コネクタ WOG W900G W450G WOM	修正 ●防水プリカをリミットスイッチ等の電気機器に接続するためのコネクタです。 ●防水プリカの接続は、ユニオン式です。 ●90°形・45°形のコネクタには、方向を決める亜鉛ダイカストットを附属しています。 ●プリカチューブとコネクタの引張力は 500N (JIS C 8461-22 ミディアム) です。 ●JIS C 8461-1 による分類コード: X34221662310 X342X16523X0	●防水プリカをリミットスイッチ等の電気機器に接続するためのコネクタです。 ●防水プリカの接続は、ユニオン式です。 ●90°形・45°形のコネクタには、方向を決める亜鉛ダイカストットを附属しています。 ●プリカチューブとコネクタの引張力は 500N (JIS C 8461-22 ミディアム) です。 ●JIS C 8461-1 による分類コード: X342X16523X0
274	プリカチューブ 防水プリカ用附属品 防水カップリング WC	修正 ●防水プリカ相互を接続するためのカップリングです。 ●プリカチューブの接続は、ユニオン式です。 ●プリカチューブとカップリングの引張力は 500N (JIS C 8461-22 類コードは 3 ミディアム) です。 ●JIS C 8461-1 による分類コード: X34221662310 X342X16523X0	●防水プリカ相互を接続するためのカップリングです。 ●プリカチューブの接続は、ユニオン式です。 ●プリカチューブとカップリングの引張力は 500N (JIS C 8461-22 類コードは 3 ミディアム) です。 ●JIS C 8461-1 による分類コード: X342X16523X0
275	プリカチューブ 防水プリカ用附属品 防水コンビネーション カップリング WUG WUC	修正 ●防水プリカとねじ付き鋼製電線管を接続するためのコンビネーションカップリングです。 ●プリカチューブの接続は、ユニオン式です。 ●鋼製電線管の接続は、ねじ込み式です。 ●プリカチューブとカップリングの引張力は 500N (JIS C 8461-22 の分類コードは 3 ミディアム) です。 ●JIS C 8461-1 による分類コード: X34221402310 X342X13023X0	●防水プリカとねじ付き鋼製電線管を接続するためのコンビネーションカップリングです。 ●プリカチューブの接続は、ユニオン式です。 ●鋼製電線管の接続は、ねじ込み式です。 ●プリカチューブとカップリングの引張力は 500N (JIS C 8461-22 の分類コードは 3 ミディアム) です。 ●JIS C 8461-1 による分類コード: X342X13023X0
275	プリカチューブ 防水プリカ用附属品 防水コンビネーション カップリング WKE	ねじ付き鋼製電線管接続用です。ねじ部は切断してご使用下さい。 ねじ部を切断してご使用下さい。 抜く際、パッキンがめくれて破損する場合がありますので、パッキン単体名「サンパーツ」362 頁をご参照下さい。 修正 ●防水プリカとねじ付き鋼製電線管を接続するためのコンビネーションカップリングです。 ●プリカチューブの接続は、ユニオン式です。 ●鋼製電線管の接続は、ねじ込み式です。 ●プリカチューブとカップリングの引張力は 500N (JIS C 8461-22 の分類コードは 3 ミディアム) です。 ●JIS C 8461-1 による分類コード: X34221402310 X342X16523X0	ねじ付き鋼製電線管接続用です。ねじ部は切断してご使用下さい。 ねじ部を切断してご使用下さい。 抜く際、パッキンがめくれて破損する場合がありますので、パッキン単体名「サンパーツ」362 頁をご参照下さい。 ●防水プリカとねじ付き鋼製電線管を接続するためのコンビネーションカップリングです。 ●プリカチューブの接続は、ユニオン式です。 ●鋼製電線管の接続は、ねじ込み式です。 ●プリカチューブとカップリングの引張力は 500N (JIS C 8461-22 の分類コードは 3 ミディアム) です。 ●JIS C 8461-1 による分類コード: X342X16523X0 (WKE を除く)

頁	商品名	修正内容	修正後
275	フジカチューブ 防水ブリカ用附属品 防水コンビネーション カップリング WK2E	とねじなしの鋼製電線管を接続するための亜鉛合金ダイカスト（ZDC）製カップリングです。 - プの接続は、ユニオン式で、防水仕様です。 の接続は、トルク小ねじ止め式で非防水仕様です。 用いているトルク小ねじは単品で販売しております。商品分類名「サンパ-09」をご参照下さい。 アーブル工事にご使用下さい。 - プとカップリングの引張力は 500N (JIS C 8461-22 の分類コードは 4 ヘビー) カップリングの引張力は #17～30 にあては 500N (JIS C 8461-22 の分類コードは 4 ヘビー)、#38 以上は 1000N (JIS C 8461-22 の分類コードは 4 ヘビー) にねじを切らずにご使用下さい。 1-1 による分類コード : X34221402310 (WK2E を除く)	とねじなしの鋼製電線管を接続するための亜鉛合金ダイカスト（ZDC）製カップリングです。 - プの接続は、ユニオン式で、防水仕様です。 の接続は、トルク小ねじ止め式で非防水仕様です。 用いているトルク小ねじは単品で販売しております。商品分類名「サンパ-09」をご参照下さい。 アーブル工事にご使用下さい。 - プとカップリングの引張力は 500N (JIS C 8461-22 の分類コードは 4 ヘビー) カップリングの引張力は #17～30 にあては 500N (JIS C 8461-22 の分類コードは 4 ヘビー)、#38 以上は 1000N (JIS C 8461-22 の分類コードは 4 ヘビー) にねじを切らずにご使用下さい。 1-1 による分類コード : X342X13023X0 (WK2E を除く)